

SIKKERHET

LAGRING AV GASSFLASKER

- Det er stor sannsynlighet for at ulykker reduseres ved at man har ryddige og ordnede forhold på stedet.
- Lagring av gassflasker bør fortrinnsvis skje i friluft. Lagres gassflasker innendørs, må dette skje i godt ventilerte og ryddige rom fri for unødig brennbart materiale.
- Flaskene må lagres slik at det er uhindret adkomst til dem. Fulle og tomme flasker skal holdes adskilt og området skal merkes for henholdsvis fulle og tomme flasker. Dette for at brannvesen og annet innsatspersonell har oversikt og kan utføre sin innsats på en rask, sikker og effektiv måte.
- Flaskene må ikke utsettes for høyere temperaturer enn 45 grader celsius. Ved lagring i friluft bør flaskene beskyttes mot fuktighet som kan føre til rustdannelse. På industriflasker kan man få store problem med avskruing av hette.
- Har man mistanke om lekkasje på en flaske skal den settes på et luftig sted. Gassen er meget kald når den kommer ut av beholderen, og kan forårsake frostskafer på hud. Det må være god avstand fra bygninger og annet brennbart materiale. Flasken må merkes på en forsvarlig måte ref. skjema for flaske retur/reklamasjon (prosedyre 8-03-TS-018). Har man spørsmål, ta kontakt med RPT Gass.

Flasken skal:

- Lagres på en slik måte at den er sikret mot å falle.
- Alltid stå oppreist ved lagring, bruk eller transport.
- Ikke utsettes for hardhendt behandling.
- Skal aldri lagres på loft eller i kjeller.
- Kun repareres av leverandøren.
- Holdes vekk fra antennelseskilder, røyking forbudt.
- Bringes i sikkerhet i tilfelle brann. Dette forutsettes utført på et tidlig stadium, uten risiko for involvert personale.

RPT har kontinuerlig fokus på helse, miljø og sikkerhet, samtidig som vi har et ISO-sertifisert kvalitetsstyringssystem.